

Ghisalba, 2 marzo 2015

COMUNE DI CASNIGO
PROVINCIA DI BERGAMO
Prot. n. 1333 - -
Cat. 6 Cl. 3 Fasc. 1
02 MAR. 2015
messi
alba
assessori
commerci
S.U.A.P.
edilizia
privata
lavori
pubblici
servizi demografici
servizi sociali
pubblica Istruzione
biblioteca
pianificazione locale

Spett.le Comune di Casnigo (BG)
Via Raimondo Ruggeri, 38
24020 Casnigo (BG)
Tel. 035/ 740259
Fax 035/740069

E-Mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
E-Mail cert: suap@cert.casnigo.it

OGGETTO: Ditta ONDA BLU TEXTILE S.r.l. – conferenza del giorno 2 marzo 2015 per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Servizio di Fognatura:

considerato che il Regolamento Regionale n° 3/2006, all'allegato (A), prevede che siano definite acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalla vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa. **Si ritiene che lo scarico derivante dalla produzione di insediamento possa essere considerato di natura domestica, sempre ammesso in pubblica fognatura, quando sia stato concesso il permesso di allacciamento.**

Smaltimento Acque meteoriche:

poiché non sono accettate in rete fognaria le acque meteoriche di tetti, coperture e quelle non contaminate dei piazzali, la ditta deve presentare un progetto di adeguamento, che preveda lo smaltimento delle stesse su suolo/strati superficiali del sottosuolo o corso d'acqua superficiale; qualora non fosse possibile l'individuazione di un recapito alternativo alla pubblica fognatura, è concesso lo smaltimento delle acque in pubblica fognatura con portata controllata di 10 l/sec*ha di superficie. A tale proposito, dovrà essere presentato presso i nostri uffici della sede UniAcque di Casnigo, apposito progetto di richiesta dell'autorizzazione, secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dai nostri tecnici.


Servizio di Acquedotto:

La zona interessata dall'intervento è già servita dalla rete di acquedotto; a norma del Regolamento di Acquedotto, se si rendesse necessario il potenziamento della rete idrica o degli impianti, per soddisfare le esigenze del nuovo insediamento edilizio, detti costi saranno a totale carico dei richiedenti.

Pertanto, considerato tutto quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Si resta s disposizione per eventuali altri chiarimenti o informazioni.
Distinti saluti.

Per UniAcque S.p.A.
Il Responsabile settore
Servizi Tecnici e Patrimonio
Geom. Nello Lubiana



rot. 4693/15 049ST_GS

Pagina 1 di 1